

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 06-112/ЭЛ-24 от 13 августа 2024 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория юридического лица - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"** (ФИЛИАЛ ООО «СЭР» в г. СПб)

ИНН 9723035330, ОГРН 1177746993159

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, улица 18-я линия В.О., дом 29, литера И, помещение 1-Н, комната 137.

Фактический адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, улица Дровяная, дом 6-8, литера А, комната 308,

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000 В**.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 750 кВ).
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках напряжением до 1000 В).
4. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
5. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
6. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
8. Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 750 кВ).
9. Испытание электрооборудования (напряжением до 35 кВ) повышенным напряжением.
10. Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 20 кВ) повышенным напряжением.
11. Испытание кабельных линий с экструдированной изоляцией (напряжением до 20 кВ) повышенным напряжением.
12. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 750 кВ).
13. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь электрооборудования (напряжением до 750 кВ).
14. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 750 кВ).
15. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.
16. Измерение потерь холостого хода трансформаторов.
17. Измерение сопротивления короткого замыкания трансформаторов.
18. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов.

Свидетельство выдано на основании акта 06-112/ЭЛ-24 от 13.08.2024 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.02.2022 № ПР-240-53-о.

Срок действия свидетельства установлен до 12 августа 2027 года.

Заместитель руководителя



И.Ю. Комков